



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

ул. Брянская, д.9, Москва, 121059, телефон: (499) 240-03-12, факс: (499) 240-03-62, e-mail: stroinadzor@mos.ru
<http://www.mos.ru/stroinadzor>, ОКПО:40150382, ОГРН:1067746784390, ИНН/КПП:7730544207/773001001

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Мосгосстройнадзора
от "24" *сентября* 20*10* г. № *333-5-Р/Вос*
Заместитель председателя Соловов М.В.

Номер дела 32983
Экземпляр № 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ УЧЕТА
ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

г. Москва

(место составления)

"24" *сентября* 20*10* г.

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано

Общество с ограниченной ответственностью
"Усиевича 10"

(наименование застройщика или заказчика,

№ 77 017252485 от 25.08.2015, ОГРН 1157746778980, ИНН 7725285973.

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

115432, Москва, пр-кт Андропова, д. 18, корп. 7, тел/факс 8 (499) 683-03-03.

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

и подтверждает, что объект капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями»

(наименование объекта капитального строительства,

Класс энергоэффективности здания: по проекту – корпус 1, 2 «В» высокий фактически - корпус 1, 2 «В» высокий; Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади: по проекту - корпус 1 – 85 кВт*ч/м2, корпус 2 – 92 кВт*ч/м2, фактически - корпус 1 – 85 кВт*ч/м2, корпус 2 – 92 кВт*ч/м2; Заполнение световых проемов: по проекту - оконные блоки и витражные конструкции с двухкамерным стеклопакетом в алюминиевом профиле, фактически - оконные блоки и витражные конструкции с двухкамерным стеклопакетом в алюминиевом профиле; Материалы утепления наружных ограждающих конструкций: по проекту - минераловатный утеплитель, фактически - минераловатный утеплитель; Приборы учета энергетических ресурсов (тип, марка): по проекту - электроснабжения: Меркурий-230 ART – 7 шт., Меркурий-230 ART-03 CN – 2 шт., Меркурий 230 ART-03 PQRSIN – 97 шт.; водоснабжение ХВС: ВСХНд-50 – 1 шт., ВСХНд-25 – 1 шт., WFK24 ITELMA d15 – 172 шт.;

водоснабжение ГВС: WFW24 ITELMA d15 – 172 шт., ETWi-20 – 1 шт.; теплоснабжение: ВИС.Т ТС-201-2-2-1-1 E2 – 2 шт., теплосчетчик Dn15 SAF10-0,6 – 87 шт., теплосчетчик SONO 1500-6 – 2 шт., фактически - электроснабжения: Меркурий-230 ART – 7 шт., Меркурий-230 ART-03 CN – 2 шт., Меркурий 230 ART-03 PQRSIN – 97 шт.; водоснабжение ХВС: ВСХНд-50 – 1 шт., ВСХНд-25 – 1 шт., WFK24 ITELMA d15 – 172 шт.; водоснабжение ГВС: WFW24 ITELMA d15 – 172 шт., ETWi-20 – 1 шт.; теплоснабжение: ВИС.Т ТС-201-2-2-1-1 E2 – 2 шт., теплосчетчик Dn15 SAF10-0,6 – 87 шт., теплосчетчик SONO 1500-6 – 2 шт. Общий строительный объем-57200,4 куб.м; этажность (количество уровней)-1-5-8-10+2 подземных этажа; верхняя отметка объекта-40,0 м; общая площадь объекта-14096,3 кв.м; количество квартир-80 шт.; площадь квартир общая-6173,67 кв.м.; площадь встроенных нежилых помещений общая-825,7 кв.м.; количество мест хранения автомобилей-92 м/мест,

основные характеристики объекта капитального строительства)

расположенный по адресу: 125319, Москва, улица Усиевича, дом 10

(почтовый

Москва, САО, район Аэропорт, Усиевича ул. вл. 10/б стр. 1, 2

и строительный)

Разрешение на строительство

№ 77-105000-013531-2016 от 07.11.2016 Мосгосстройнадзором до 31.05.2021

(номер, дата выдачи, кем выдано и срок действия)

Положительное заключение экспертизы проектной документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии с требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации

77-2-1-3-3443-16 от 09.11.2016, ГАУ г. Москвы "Мосгосэкспертиза"

77-2-1-3-0003-19 от 22.02.2019, ГАУ г. Москвы "Мосгосэкспертиза"

77-2-1-2-041004-2020 от 26.08.2020, ООО «Мосэксперт»

(номер и дата выдачи, кем выдано)

Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экологической экспертизе

(номер и дата выдачи, кем выдано)

Начало строительства

16.02.2017

(дата начала работ)

Окончание строительства

04.09.2020

(дата окончания работ)

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям утвержденной проектной документации

Шифр № ПДРД-ЛИ-МИ-04/2015/8-15-18510 г. проектная организация

ООО «ПТАМ Виссарионова»

в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются:

Акт проверки № 4924/20 от 23.09.2020

(номер, дата акта проверки и пр.)

Номер дела 32983

Распоряжение от "24" сентября 2020 г. № 333-5-П/300

Советник УН-2	Личная подпись	Косинский С.С.
Должность	Личная подпись	Ф.И.О.
Консультант УПН	Личная подпись	Тюрин Д.Н.
Должность	Личная подпись	Ф.И.О.
Советник УНИИ	Личная подпись	Зайцев М.П.
Должность	Личная подпись	Ф.И.О.
Главный специалист УНИИ	Личная подпись	Малышев С.В.
Должность	Личная подпись	Ф.И.О.
Консультант УНИИ	Личная подпись	Бузанов Д.Н.
Должность	Личная подпись	Ф.И.О.
Консультант УНСМ	Личная подпись	Бородулин О.И.
Должность	Личная подпись	Ф.И.О.
Заведующий сектором УНСМ	Личная подпись	Богучава И.Н.
Должность	Личная подпись	Ф.И.О.
Главный специалист УСН	Личная подпись	Панина Е.В.
Должность	Личная подпись	Ф.И.О.
Консультант УСН	Личная подпись	Прищепова А.Ю.
Должность	Личная подпись	Ф.И.О.



Экземпляр заключения получил:

Должность	Личная подпись	Ф.И.О.
-----------	----------------	--------