

Служба госстройнадзора СПб
№ 07-05-4995/17-0-1
от 30.06.2017



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ул. Зодчего Росси, д. 1/3, Санкт-Петербург, 191023; Тел.: (812) 576-15-00, Факс: (812) 576-15-06
E-mail: gnc@gov.spb.ru http://www.gov.spb.ru

ОКПО 74847002 ОКОГУ 23900; ОГРН 1047839034484; ИНН / КПП 7840016760 / 784001001

**Выдано Государственному бюджетному учреждению
дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи
«Молодежный творческий Форум Китеж плюс» Санкт-Петербурга**

197374, Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 110, к.2, лит. А
e-mail: kitplus@bk.ru

**Р А З Р Е Ш Е Н И Е
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

«30» июня 2017г.

№ 78-15-47-2017

**I. СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,**

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
ввод в эксплуатацию реконструированного объекта капитального строительства

детско-юношеский центр технического творчества и досуга, кадастровый номер
78:34:0004006:3005,

расположенного по адресу:

Санкт-Петербург, Омская улица, дом 7, литера А

на земельном участке с кадастровым номером 78:34:0004006:6;

строительный адрес: Санкт-Петербург, Омская улица, дом 7, литера А.

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство
№78-015-0503-2016, дата выдачи 13.04.2016 Службой государственного строительного
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

II. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
1	2	3	4
Детско-юношеский центр технического творчества и досуга			
1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта			
Строительный объем - всего:	куб.м	5 849,0	5 879,0
в том числе надземной части	куб.м	5 047,6	5 074,0
Общая площадь	кв.м	1 015,2	1 078,6
Площадь нежилых помещений	кв.м	994,6	1 028,1

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь встроенно-пристроенных помещений	кв.м	-	-
Количество зданий, сооружений	шт.	1/-	1/-
2. Объекты непроизводственного назначения			
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)			
Количество мест		-	-
Количество помещений		-	-
Вместимость		-	-
Количество этажей		1-2	1-2
в том числе подземных		-	-
Иные показатели		кроме того, техподполье	кроме того, техподполье
Сети и системы инженерно-технического обеспечения		электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение	электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение
Лифты	шт.	-	-
Эскалаторы	шт.	-	-
Инвалидные подъемники	шт.	1	1
Материалы фундаментов		монолитный железобетон	монолитный железобетон
Материалы стен		монолитный железобетон, кирпич	монолитный железобетон, кирпич
Материалы перекрытий		монолитный железобетон	монолитный железобетон
Материалы кровли		мягкая рулонная	мягкая рулонная
Иные показатели		-	-
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов			
Класс энергоэффективности здания		С-нормальный	С-нормальный
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м. площади	кВт•ч/м2	145,0	148,1
Материалы утепления наружных ограждающих конструкций		минераловатная плита	минераловатная плита
Заполнение световых проемов		металлопластиковый профиль с 1-камерными и 2-камерными стеклопакетами	металлопластиковый профиль с 1-камерными и 2-камерными стеклопакетами

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана от 15.06.2017, кадастровый инженер Соловьева Наталья Михайловна; № квалификационного аттестата кадастрового инженера 78-12-539 от 15.02.2012, дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров 01.03.2012.

Начальник Службы
государственного строительного надзора
и экспертизы Санкт-Петербурга



(Handwritten signature in blue ink)

Л.В. Кулаков

«30» июня 2017г.